ABRUZZO SERA
www.abruzzosera.it

TeramoViviCittà, integrazione all’esposto del 5 febbraio

8 Febbraio 2025



Per l’area cantiere che sta realizzando la pista ciclabile, oggi alla Polizia locale e al vice sindaco **Stefania Di Padova**, è stata inviata una integrazione all’esposto del 05 febbraio 2025.
Ieri dopo un sopralluogo di **TeramoViviCittà** con un consulente per la sicurezza stradale tutta l’area cantiere, compresa tra via De Gasperi e via Po, risulta essere ancora molto lontana dalla normativa prevista dal Codice della Strada.
Mancano i cartelli con la scritta “inizio cantiere” e “fine cantiere”.
Di notte non sono presenti su tutto il cantiere dei fari con luce rossa, i delineatori flessibili non sono alla distanza di 6 metri come previsto dall’articolo 34 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Inoltre la striscia segnaletica gialla deve essere messa per tutta l’estensione del cantiere, da via Po fino a via De Gasperi.

“Nonostante il delirio della politica, ad oggi l’area cantiere ancora non è conforme alle norme del C.d.S.. Le istituzioni devono rispettare le regole e farle rispettare, invece di fare spallucce.
Se non si interviene subito, il prossimo passo sarà una denuncia per omissioni di atti d’ufficio”,

dichiara **Marcello Olivieri** di Teramo Vivi Città.

Mitt. Marcello Olivieri
Teramo Vivi Città
[redacted]

Al comando di polizia locale di Teramo

Al vice sindaco della città di Teramo

Oggetto: integrazione all'esposto inviato alla S/v. il 05 febbraio 2025

In merito al cantiere per la realizzazione della pista ciclabile, prendo atto che dopo il mio esposto sono stati messi dei delineatori flessibili di corsia e una striscia adesiva gialla per la segnaletica orizzontale.

Però da un sopralluogo, tutta l'area cantiere compresa tra via De Gasperi e via Po risulta essere ancora molto lontana dalla normativa prevista dal Codice della Strada.

Per cui porto alla Vostra attenzione che nel cantiere:
- mancano i cartelli con la scritta "inizio cantiere" e "fine cantiere";
- di notte non sono presenti su tutto il cantiere dei fari con luce rossa;
- i delineatori flessibili non sono alla distanza di 6 metri prevista **dall'articolo 34 del regolamento di attuazione del Codice della Strada**;
- la striscia segnaletica gialla deve essere messa per tutta l'estensione del cantiere, da via Po fino a via De Gasperi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto,
chiedo che tutta l'area cantiere venga subito messa a norma, auspicando anche un'azione sanzionatoria.

Mi riservo il diritto di chiedere visione del fascicolo.

Teramo 07 febbraio 2025

Distinti saluti
Marcello Olivieri
[redacted]